

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04ОЛН0.ОС01.00050

0000041

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Форбо Еврокол Рус». Адрес: 309500, Российская
(наименование и местонахождение заявителя) Федерация, Белгородская область, г. Старый Оскол, ст. Котел, промузел, пл. Складская, проезд Ш-6, № 4а, стр.1. ОГРН: 1053109233396. Телефон: +7 (495) 215-21-01

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Forbo Eurocol Nederland B.V. Адрес: Industrieweg 1-2, NL-1521 NA Wormerveer, Holland,
(наименование и местонахождение изготовителя продукции) Нидерланды.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОСП «Гарант» ООО «ОПУС», Адрес: 107113, Москва, пл.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) Сокольническая, д. 4А. Юр. адрес: 107113, Москва, пл. Сокольническая, д. 4А, тел.: +7-987-637-8184, факс: +7-987-637-8184. Аттестат № РОСС.RU.31578.04ОЛН0.ОС01, с 23.11.2016 г. по 23.11.2019 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Финишные полиуретановые лаки для полов и стен т.м. Eurocol: 310 FinishCoat, 311 TopCoat, выпускаемые по нормативной документации изготовителя, Серийный выпуск.

Код ОК 20.30.11.110

Код ТН ВЭД России
3209100009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие которых проводилась сертификация)

Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; малоопасные по токсичности продукты горения – группа Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20); дымообразующая способность – Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18); группа распространения пламени по поверхности – РП1 по ГОСТ Р 51032-97 (нераспространяющие).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол №ГТ-00050, №00052 от 26.01.2017г., выданный Испытательной лабораторией "Гамматест" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ01 от 23.11.2016 года по 23.11.2019)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

нормативной документации изготовителя

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.01.2017

по 26.01.2020



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Каталин С.А.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Гондарь В.Б.